

INBRAAKWEREND HOUTEN UITZETRAAM KLASSE 2 NEN 5096 / EN 1627-1630

SKH Wageningen
 Tel: 0317 - 453 425
 Fax: 0317 - 412 610
 E-mail: mail@skh.org

Bijlage 2c01
 AXA
 3012
 Opleggrendel

Publicatie: 98-08
 Uitgegeven: 2015-06
 Vervangt: 2014-06

HANGWERK

Type + aantal	2 inbraakwerende scharnieren**
Plaatsing	Zie hfst 4.2.3f
Bevestiging	Zie hfst 4.2.2a
Infrezingen	Zie hfst 4.2.3b

HOUT

Ramen + kozijnen	Loofhout + naaldhout (zie hfst 4.1.3)
Glaslatten	Zie hfst 4.3.1b

KOZIJNHOUT AFMETINGEN

Muurstijlen, boven- en onderdorpels	Minimaal 67 x 114mm
Tussenstijlen, tussendorpels hang-sluitzijde	Minimaal 85 x 114mm
Minimale sponningmaat	17 x 67 mm

ONDERBOUWING

Beproeversrapport	SHR 98.240 d.d. 19-10-1998
-------------------	----------------------------

RAMEN

Maximale afmeting	(bxh) 1020 x 1000 mm
Minimale houtafmetingen	54 x 78mm

SLUITWERK KOZIJNEN

Sluitpot	AXA sluitpot* 3012
Bevestiging	Per sluitpot 2 schroeven 4 x 40 mm
Vorboren	Zie hfst 4.2.2b
Infrezingen	Zie hfst 4.2.3c
Positie pen t.o.v. sluitplaat/sluitkom	Pen minimaal 15 mm in sluitplaat/sluitkom

SLUITWERK RAMEN

Oplegslot	AXA oplegslot* 3012
Aantal sluitpunten	2x
Plaatsing sluitpunten	Bevestiging op raamstijlen, 100 mm vanaf onderzijde raam
Bevestiging	Per oplegslot: Loofhout 4 schroeven 4 x 40 mm Naaldhout 4 schroeven 4 x 50 mm
Vorboren	Zie hfst 4.2.2b

VASTE VAKVULLINGEN

Beglaasde vakvullingen	Zie hfst 4.3.1
Dichte vakvullingen	Zie hfst 4.3.2