

INBRAAKWEREND HOUTEN UITZETRAAM KLASSE 2 NEN 5096 / EN 1627-1630

SKH Wageningen
 Tel: 0317 - 453 425
 Fax: 0317 - 412 610
 E-mail:mail@skh.org

Bijlage 2c12
 AXA
 3012
 Opleggrendel

Publicatie: 98-08
 Uitgegeven: 2015-06
 Vervangt: 2014-06

HANGWERK

Type + aantal	2 inbraakwerende scharnieren (**) zie bijlage 1 en katern 20 KVT
Plaatsing	Zie hfst 4.2.3f
Bevestiging	Zie hfst 4.2.2a
Infrezingen	Zie hfst 4.2.3b

KOZIJNHOUT AFMETINGEN

Muurstijlen, boven- en onderdorpels	Minimaal 67 x 114 mm
Tussenstijlen, tussendorpels hang-sluitzijde	Minimaal 85 x 114 mm
Minimale sponningmaat	17 x 67 mm

MATERIALEN

Kleppen	Minimaal klasse D conform BRL 1705
Kozijnen	Zie hfst 4.1.3
Glaslatten	Zie hfst 4.3.1b

ONDERBOUWING

Beproeversrapporten	SHR 95.039 d.d. 19-07-1995 SHR 98.240 d.d. 19-10-1998 URL 9901 d.d. 12-10-1999
---------------------	--

SLUITWERK KOZIJNEN

Type	AXA sluitpot 3012(*)
Bevestiging	Per sluitpot 2 schroeven 4 x 40 mm
Vorboren	Zie hfst 4.2.2b
Infrezingen	Zie hfst 4.2.3c
Positie pen t.o.v. sluitplaat/sluitkom	Pen minimaal 15 mm in sluitplaat/sluitkom

SLUITWERK RAMEN

Type	AXA oplegslot (*): 3012
Aantal sluitpunten	2 per ventilatieklep
Plaatsing sluitpunten	Bevestiging op zijkanten kleppen, maximaal 100 mm vanaf onderzijde klep
Bevestiging	Per oplegslot 4 schroeven 4 x 40 mm
Vorboren	Zie hfst 4.2.2b

VASTE VAKVULLINGEN

Beglaasde vakvullingen	Zie hfst 4.3.1
Dichte vakvullingen	Zie hfst 4.3.2

VENTILATIEKLEPPEN

Maximale afmeting	(bxh) 1020 x 1000 mm
Minimale dikte	40 mm