

**INBRAAKWEREND HOUTEN UITZETRAAM KLASSE 2 NEN 5096 / EN 1627-1630**

SKH Wageningen  
 Tel: 0317 - 453 425  
 Fax: 0317 - 412 610  
 E-mail: [mail@skh.org](mailto:mail@skh.org)

Bijlage 2c05  
 AXA  
 3320  
 Raamboom

Publicatie: 98-08  
 Uitgegeven: 2015-06  
 Vervangt: 2014-06

**ALGEMEEN**

Vorboren	Zie hfst 4.2.2b
Infrezingen	Zie hfst 4.2.3b+c
Positionering scharnieren en sluitpunten	Zie katern 20 tekening 20.04 KVT + opmerking einde deze bijlage

**HANGWERK**

Type + aantal	2 inbraakwerende scharnieren (SKG @**) zie bijlage 1 en katern 20 KVT
Plaatsing	Zie hfst 4.2.3f
Bevestiging	Zie hfst 4.2.2a

**HOUT**

Ramen + kozijnen	Loofhout + naaldhout (zie hfst 4.1.3)
Glaslatten	Zie hfst 4.3.1b

**KOZIJNHOUT AFMETINGEN**

Muurstijlen, boven- en onderdorpels	Minimaal 67 x 114 mm
Tussenstijlen, tussendorpels hang-sluitzijde	Minimaal 67 x 114 mm
Minimale sponningmaat	17 x 67 mm

**ONDERBOUWING**

Beproeversrapporten	SHR 98.240 d.d. 19-10-1998 SKG 99.423.621.02 d.d. 15-04-1999 SHR 5089 d.d. 12-2002 URL 9901 d.d. 12-10-1999
KOMO-certificaat	SKG 423.851.01 en 423.621.02

**SLUITWERK KOZIJNEN (OPTIE A)**

Infreesluitkom	AXA infreesluitkom (*): 3319 / 3320
Positionering haakschoot / sluitkom	Zie hfst 4.2.3e
Bevestiging infreesluitkom	Per sluitkom: 2 schroeven 4 x 40 mm en 1 schroef 4 x 20 mm

**SLUITWERK KOZIJNEN (OPTIE B)**

Opschroefsluitkom	AXA opschroefsluitkom (SKG*®) 3319/3320
Positionering haakschoot / sluitkom	Zie hfst. 4.2.3e
Bevestiging opschroefsluitkom (oud) Opschroefsluitkom (nieuw)	Per opschroefsluitkom: 3 schroeven 4 x 40 mm en 2 schroeven 4,5 x 55 mm 2 schroeven 4,5 x 55 mm en 1 schroef 4 x 40 mm

**SLUITWERK RAMEN (OPTIE 1)**

Raamboom met haakschoot	AXA afsluitbare raamsluiting (*): 3319 / 3320
Aantal sluitpunten	2x
Bevestiging raamsluiting zonder onderlegplaat:	Per raamsluiting: 4 schroeven 4 x 50 mm en 1 schroef 4 x 40 mm

**SLUITWERK RAMEN (OPTIE 2)**

Raamboom met haakschoot incl. onderlegplaat:	AXA afsluitbare raamsluiting (*): 3319 / 3320
Aantal sluitpunten	2x
Bevestiging raamsluiting incl. onderlegplaat	Per onderlegplaat: 4 schroeven 4 x 40 mm Per raamsluiting op onderlegplaat: 4 bouten M4x20 mm en 1 schroef 4 x 40 mm

**UITZETRAMEN**

Maximale afmeting	Maximale breedte: 1400mm Maximale hoogte: 1800mm Zie voorts tabel 4 katern 20 KVT
Minimale houtafmetingen	54 x 78 mm zie voorts tabel 4 katern 20 KVT

**VASTE VAKVULLINGEN**

Beglaasde / dichte vakvullingen	Zie hfst 4.3.1 / 4.3.2
---------------------------------	------------------------

**OPMERKING**

AXA raamboom 3320 mag niet geplaatst worden binnen Ø 100 cm van een ventilatieopening (klepraam) welke voorzien is van een inbraakwerende barrièrestang op rekwerk of een niet beveiligd klepraam waarvan de dagmaat niet groter is dan 15 cm. Dit ter voorkoming van ontgrendeling van de blokkering van de drukknopsluiting middels handreiking.