

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 423.722.02

Uitgegeven op: 16-12-2020



Certificaathouder

Allegion Netherlands B.V.

Energiestraat 2

3903 AV Veenendaal

T: +31 (0)318 536 111

E: info.axa.home@allegion.com

I: www.axahomesecurity.com



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

barriere stang

geleverd onder logo / merk:

AXA

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

7610 , 7611

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' and 'J' followed by a horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

CERTIFICAAT

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Allegion Netherlands B.V.
Nummer: 423.722.02

blad 2 van 2

1. PRODUCT
barriere stang

PRODUCTSOORT
barriere voorziening

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	N.v.t.
Uitvoering:	rechte (2-delig) OF gebogen (3-delig) uitvoering uitschuifbaar kokerprofiel met vaste hoeksteunen
Systeem:	in de dag
Materiaal:	kokerprofiel en steunen: staal gelakt
Afmeting:	rechte uitvoering (2-delig): Ø 20 x590x2 mm schuift in Ø 25 x590x2 mm
	gebogen uitvoering (3-delig): Ø 20 x645x2 mm schuift aan beide zijden in Ø 25 x215x2 mm
Bevestiging:	per steun: 4X 5x50 mm (beveiligd tegen verwijderen) + blokkeerschroef 4,2x19 mm
Geschikt voor toepassing:	Hout, Raam naar buiten draaiend binnen: rechte uitvoering: overspanning minimaal 60 cm en maximaal 110 cm gebogen uitvoering: overspanning minimaal 68 cm en maximaal 87 cm

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: 73.013(05-14)

4. PRESTATIES

Een barriere stang overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een barriere stang wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).
